



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 15/240-Э**

Законному представителю,  
директору муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя школа №8»  
Кучер Г.Н.

« 04 » декабря 2017 г.  
дата составления предписания

Красноярский край, г. Ачинск,  
ул. Калинина, 8Б

место нахождения юридического лица

Мной, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Гусенковым Владимиром Юрьевичем \_\_\_\_\_

(должность Ф.И.О.)

в период с 07.11.2017 года по 04.12.2017 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 30.10.2017г. №4083-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического надзора с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики при эксплуатации энергоустановок и сетей, энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления Ростехнадзора на 2017год в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8» (далее – МБОУ «Школа №8»).

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки МБОУ «Школа №8» от 04.12.2017г № 15/240/4083/2017, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. № 249, предписывается:

- принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	<p>Программа учреждения по энергосбережению не содержит :</p> <p>1) Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности , достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения;</p> <p>2) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.</p>	<p>п.1 ст.25 ФЗ № 261 от 23.11.09г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>	09.01.2018г.
2.	<p>Фактическая схема электроснабжения здания школы не соответствует представленным на проверку техническим условиям (№182 от 05.11.2002г.), полученным в электроснабжающей организации.</p>	п. 1.3.1. ПТЭЭП	30.08.2019г.
3. ✓	<p>Не обеспечена надежность работы и безопасность эксплуатации (категория электроснабжения) электрооборудования учреждения</p>	п. 1.2.17 ПУЭ, п.1.2.2. ПТЭЭП	30.08.2019г.
4.	<p>Ответственный за электрохозяйство (II-я гр. до 1000 В) не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора</p>	п. 1.4.20, п. 1.4.28 ПТЭЭП	28.08.2018г.
5.	<p>Заместитель ответственного за электрохозяйство (III-я гр. до 1000 В) не прошел очередную проверку знаний по</p>	п. 1.4.20, п. 1.4.28 ПТЭЭП	28.08.2018г.

	электробезопасности в комиссии Ростехнадзора		
6.	Не прошел проверку знаний по электробезопасности электротехнический персонал (рабочий по обслуживанию здания)	1.4.3 ПТЭЭП	28.08.2018г.
7.	Нет перечня должностей и профессий персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п. 1.4.3 ПТЭЭП	09.01.2018г.
8.	Нет графика планово-предупредительных ремонтов на 2017г.	п. 1.6.3 ПТЭЭП	09.01.2018г.
9.	Нет графика уборки от пыли и грязи электрощитовой.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	09.01.2018г.
10.	Паспорт на заземляющее устройство пищеблока не содержит требуемых Правилами данных.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	09.01.2018г.
✓ 11.	Нет заземляющего устройства здания школы.	п. 1.7.51 ПУЭ	28.08.2018г.
✓ 12.	Нет заземляющего устройства электрооборудования мастерской.	п. 1.7.51 ПУЭ	28.08.2018г.
13.	Нет графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства.	п. 2.7.9 ПТЭЭП	09.01.2018г.
14.	Перечень средств защиты составлен без учета норм комплектования СЗ.	п. 1.2.3 ИПиИ СЗ п. 2.2.21 ПТЭЭП	09.01.2018г.
15.	На месте хранения СЗ (электрощитовая) нет перечня СЗ	п. 1.3.9. ИПиИ СЗ	09.01.2018г.
16.	Не проведены очередные испытания диэлектрических перчаток.	Прил. 7 ИПиИ СЗ	09.01.2018г.
17.	Не очищено от пыли оборудование ВРУ в электрощитовой.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	09.01.2018г.
18.	Не указаны диспетчерские наименования на шкафах ВРУ в электрощитовой.	п.2.2.20. ПТЭЭП	09.01.2018г.
19.	В ШР ВРУ нет надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	09.01.2018г.
20.	В щите учета ВРУ провод от счетчика-регистратора выведен наружу через боковую стенку ЩУ, зажат в щели.	п.4.1.18. ПУЭ	09.01.2018г.

21.	Нет бирок на эл.кабелях отходящих линий в ШР ВРУ.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	09.01.2018г.
22.	Не указано диспетчерское наименование на вводном рубильнике ВРУ пищеблока.	п.2.2.20. ПТЭЭП	09.01.2018г.
23.	Не указано диспетчерское наименование на щите учета электроэнергии ВРУ пищеблока.	п.2.2.20. ПТЭЭП	09.01.2018г.
24.	Не указано диспетчерское наименование на ШР ВРУ пищеблока.	п.2.2.20. ПТЭЭП	09.01.2018г.
25.	Проход вводного кабеля во внутрь рубильника выполнен без уплотняющего устройства.	п. 4.1.18 ПУЭ	09.01.2018г.
26.	Не указано положение рукоятки вводного рубильника пищеблока «включено», «отключено»	п. 4.1.11 ПУЭ	09.01.2018г.
27.	Не заперты шкафы ЩУ, ШР ВРУ пищеблока (установлены вне электропомещения)	п.2.2.4 ПТЭЭП	09.01.2018г.
28.	Не выполнено уравнивание потенциалов ванн для мытья посуды в помещении пищеблока	п. 1.7.51 ПУЭ	09.01.2018г.
29.	На автоматах в этажных ЩО нет надписей, указывающих наименование электроприемников, соответственно через них получающих питание.	п.2.12.5 ПТЭЭП	09.01.2018г.
30.	Монтаж провода на опору наружного освещения от стены мастерской выполнен с нарушением требований Правил.	п. 2.1.33 ПУЭ	09.01.2018г.

Нормативная документация:

1. ФЗ № 261 от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2. ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.);
3. ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г., №204);

**Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.**

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для**

привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:

Директор МБОУ «Школа №8» Кучер Галина Николаевна



(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания: нет

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Гусенков В.Ю.



Предписание на 5 - ти листах для исполнения получено:

Директор МБОУ «Средняя школа №8» Кучер Галина Николаевна, распоряжение от 24.12.2015г. № р Управления образования администрации города Ачинска о назначении на должность директора I «Школа №8».

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)



" 08 " 12 2017г.  
(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.